

ZARZĄDZENIE NR 175/08
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Maków Maz.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, Zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr153 , poz. 1271, Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Maków Maz. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 175/08
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 września 2008 r.

PROCEDURA
postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów
mikrobiologicznych i fizyko - chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Maków Maz.

- I. Cel procedury:** Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko - chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Maków Maz.
- II. Uczestnicy procedury:**
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Maz..
 2. Burmistrz Miasta Maków Maz.
 3. Prezes MPUK Sp. z o.o.
 4. Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji MPUK Sp. z o.o.
 5. Konserwatorzy SUW i sieci wodociągowej na terenie miasta Maków Maz.
 6. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.
- III. Prawne podstawy realizacji procedury:**
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);
 2. Akty wykonawcze do ustawy,
 3. Uchwała Nr XXXII/202/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Makowa Mazowieckiego.
- III. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko – chemicznych.**

Przedsięwzięcia	Wykonawca
1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Makowie Maz.	Burmistrz Miasta Maków Maz. Prezes MPUK
2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców) na: a) SUW: • wyłączenie SUW i studni głębinowych, • zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia wody • dezynfekcja studni głębinowych poprzez chlorowanie – 48 godz. • intensywne płukanie studni głębinowych • zlecenie wykonania badań bakteriologicznych PPIS w Makowie Maz. • po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie PPIS w Makowie Maz. i Burmistrz Miasta Maków Maz. b) sieć wodociągowa • natychmiastowe wyłączenie odcinka sieci w której nastąpiło pogorszenie się jakości wody poprzez zakręcenie zasuw liniowych. • zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia wody • dezynfekcja rurociągu poprzez chlorowanie – 48 godz. • intensywne płukanie rurociągu • zlecenie wykonania badań przez PPIS w Makowie Maz. • po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie PPIS w Makowie Maz. i Burmistrza Miasta.	Prezes MPUK Kierownik Działu Wod. Kan. Konserwatorzy
3. Przekazanie informacji do odbiorców o pogorszeniu jakości wody lub ewentualnym odcięciu dopływu wody, punktach zastępczych poboru wody, ich lokalizacji i warunkach korzystania na cele gospodarcze i pitne: a) umieszczenie na stronach internetowych www.makowmazowiecki.pl b) umieszczenie ogłoszeń w telegazecie telewizji kablowej, na tablicach i w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta Maków Maz. c) przekazanie informacji telefonicznie do firm wg wykazu .	Prezes MPUK Kierownik Działu Wod. Kan. Konserwatorzy
4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom miasta Maków Mazowiecki.	Kierownik Działu Wod. Kan.
5. a) Powiadomienie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej z terenu miasta Maków Maz. i gmin sąsiednich o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć nie zanieczyszczonych na terenie miasta Maków Maz. lub zakup wody z ujęć sąsiednich gmin, przeznaczonej do celów gospodarczych dla gospodarstw pozbawionych wody,	Burmistrz Miasta Maków Maz. Prezes MPUK

b) dezynfekcja beczkowszów i wykonanie badaŋ bakteriologicznych wody przez PPIS w Makowie Maz. c) po otrzymaniu pozytywnych wynikó wódy z PPIS w Makowie Maz. następuje zaopatrzenie ludnoŝci w wodę pitną z beczkowszów w okreŝlonych punktach miasta lub gminy do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludnoŝci w wodę, d) zaopatrzenie ludnoŝci w wodę pitną realizuje się poprzez zakup wody butelkowanej nie gazowanej w iloŝci ok. 3 l/os/dzieŋ.	
6. Dowóz samochodami ŝtraŝackimi i beczkowszami (odpowiednio oznaczonymi) do okreŝlonych punktów gminy wody przeznaczonej do celów gospodarczych i pitnych dla gospodarstw pozbawionych wody.	Komendant PPSP
7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludnoŝci w wodę pitną będie realizowane: a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociagowych zasilanych z róŝnych stacji wodociagowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociagowych łączących sąsiednie wodociagi lub przy uŝyciu istniejących zasuw liniowych b) w przypadku zaistnienia koniecznoŝci zasilania awaryjnego w dłuŝszym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociagi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociagi.	Prezes MPUK Kierownik Działu Wod. Kan. Konservatorzy
8. Zarządzenie Prezesa MPUK o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociagowej, w której stwierdzono pogorszenie jakoŝci wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działaŋ naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko- chemicznych.	Prezes MPUK
9. Zlecenie badania jakoŝci wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych PPIS w Makowie Maz..	Kierownik Działu Wod. Kan.
10. Po otrzymaniu pozytywnych wynikó badaŋ poinformowanie PPIS w Makowie Maz. oraz Burmistrza Miasta i Wójtów Gmin Ŝelków i Karniewo.	Prezes MPUK
11. Przekazanie mieszkańcom informacji o właŝciwej jakoŝci wody i powrotu do normalnego zaopatrywania w wodę poprzez: a) umieszczenie na stronach internetowych www.makowmazowiecki.pl b) umieszczenie ogłoszeŋ w telegazecie, telewizji kablowej , na tablicach i w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta Maków Maz. oraz Gminy Ŝelków i Karniewo, c) przekazanie informacji telefonicznie do firm wg. wykazu	Prezes MPUK Kierownik Działu Wod. Kan. Konservatorzy

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski