



Maków Mazowiecki, dnia 2020-03-23

HKN.4300.27.2020.BZ

Miasto Maków Mazowiecki

ul. Moniuszki 6

06-200 Maków Mazowiecki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przekazuje poniżej informacje dotyczące oceny obszarowej jakości wody za 2019 rok.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2019 ROK

Miasto Maków Mazowiecki

I. NAZWA WODOCIAGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim

ul. Przemysłowa 6

- Właściciel wodociągu/Administrator
Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki/
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;
06-200 Maków Mazowiecki
- Liczba zaopatrywanej ludności - 12386
- Produkcja wody [m³/d] - 2240
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2019 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2019 roku - 0
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2019 roku - 2 (jon amonu), wynik badania - 0,93 mg/l±0,10 mg/l i 0,99 mg/l±0,10 mg/l (wartość parametryczna - 0,50 mg/l) i 1 (mangan) wynik badania - 105,8 l±9,8 µg/l (wartość parametryczna - 50 µg/l)

niepodlega

- Działania naprawcze: usprawnienie napowietrzania procesu uzdatniania wody
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2019 roku - 0
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2019 roku - brak,

2. NAZWA WODOCIAGU

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Makowie Mazowieckim

ul. Leśna 38

- Właściciel wodociągu/Administrator
Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki/
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;
06-200 Maków Mazowiecki
- Liczba zaopatrywanej ludności - 1704
- Produkcja wody [m³/d] - 400,5
- Stacja uzdatniania wody - tak
- Dezynfekcja wody - brak
- Ocena jakości wody na dzień: 31.12.2019 rok - przydatna
- Przekroczenia fizyczne występujące w 2019 roku - brak
- Przekroczenia chemiczne występujące w 2019 roku - brak
- Przekroczenia bakteriologiczne występujące w 2019 roku - 0
- Liczba decyzji stwierdzających warunkową przydatność - 0
- Liczba decyzji stwierdzających nieprzydatność - 0
- Liczba decyzji niewykonanych - 0
- Liczba dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia - 0
- Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody w 2019 roku - brak.

ANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Makowie Mazowieckim

mgr Lucyna Puziakowska

Otrzymuje:

1. Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki
2. aa.

Do wiadomości:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5;
06-200 Maków Mazowiecki