

Maków Mazowiecki, dnia 22 czerwca 2015 roku

MDK.ZP.1/2015

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami odnośnie przetargu nr MDK.ZP.1/2015 na „Wymianę foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim”.

PYTANIE:

Na podstawie art. 7 ust. 1 który mówi, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców wnosimy o opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie foteli, w taki sposób aby nie wskazywał jednoznacznie na jednego producenta. W SIWZ Państwo wskazujecie na model BACO produkowany przez firmę ASCENDER. Zamieszczony opis fotela jest dokładnym opisem technicznym tegoż fotela i żaden inny producent na świecie nie jest w stanie spełnić tychże wymogów. Powyższe jest niezgodne z prawem PZP. Czy zatem Zamawiający dostosuje opis fotela do wymogów PZP?

Odpowiedź: Zamawiający **dokonuje zmiany** opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w Załączniku Nr 1 do SIWZ w punkcie 1.1 i 1.2 nadaje im nowe brzmienie:

1.1 FOTEL 1 – OSOBOWY (210 sztuk):

Fotel kinowy o wymiarach:

Rozstaw osiowy max. 54cm

Wysokość fotela 95 - 104cm

Głębokość po złożeniu 40 – 45cm

Opis fotela:

- 1) oparcie, siedzisko i podłokietniki montowane do metalowej stalowej konstrukcji wsporczej montowanej do podłogi;*
- 2) oparcie i siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej (gęstość pianki siedziska minimum 55 kg/m³ oraz gęstość pianki oparcia minimum 45 kg/m³), struktura wewnętrzna siedziska i oparcia wykonana ze stali oraz sprężyn metalowych, tapicerowane tkaniną spełniającą wymagania intensywnego użytkowania (od 50 000 cykli) odporną na ścieranie i spełniającą normy trudnopalności PN-EN 1021:1 oraz 1021:2 (kolor tkaniny zostanie określony na etapie realizacji zamówienia);*
- 3) system montażowy powinien umożliwiać wymianę siedziska i oparcia bez rozbierania konstrukcji wsporczej.*

SERWIS:

Nie wymagają smarowania i konserwacji.

12 foteli powinno posiadać możliwość szybkiego demontażu.

1.2 FOTEL 2 – OSOBOWY (3 sztuki):

Fotel kinowy o wymiarach:

Rozstaw osiowy max. 108cm

Wysokość fotela 95 - 104cm

Głębokość po złożeniu 40 - 45cm

Opis fotela:

- 1) oparcie, siedzisko o podłokietnik montowane do metalowej stalowej konstrukcji wsporczej montowanej do podłogi;
- 2) oparcie i siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej (gęstość pianki siedziska minimum 55 kg/m³ oraz gęstość pianki oparcia minimum 45 kg/m³), struktura wewnętrzna siedziska i oparcia wykonana ze stali oraz sprężyn metalowych, tapicerowane tkaniną spełniającą wymagania intensywnego użytkowania (od 50 000 cykli) odporną na ścieranie i spełniającą normy trudnopalności PN-EN 1021:1 oraz 1021:2 (kolor tkaniny zostanie określony na etapie realizacji zamówienia);
- 3) system montażowy powinien umożliwiać wymianę siedziska i oparcia bez rozbierania konstrukcji wsporczej.

SERWIS:

Nie wymagają smarowania i konserwacji.

PYTANIE:

Czy spełnienie przez wykonawcę wymagań w zakresie PN-EN – 12727 jest według Zamawiającego równoważne ze spełnieniem wymagań zawartych w SIWZ?

Odpowiedź: Nie

PYTANIE:

Czy do przetargu należy dostarczyć certyfikaty wydane zgodnie z normą: PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, PN-88/B-02855, PN-EN -12727, ATEST HIGIENICZNY oraz PN-EN ISO 3385:1999 w związku z normą PN-EN ISO 5999:2008 ?

Odpowiedź: Nie

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści komunikowanie się drogą mailową co jest dużo szybszym i prostszym sposobem komunikacji? Jeśli tak, proszę o podanie adresu mailowego na który można będzie się komunikować.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania. Adres do korespondencji: mdk_makow@op.pl

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
